

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (351) 791-29-64, 791-75-11

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 3
г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 1
(место составления акта)

“ 22 ” сентября 20 16 г.
(дата составления акта)
14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 903

по адресу: г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 42
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Панькова В.С. № 903 от 08.08.2016

была проведена плановая выездная проверка в отношении: объекта защиты - зданий эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 22 г. Челябинска»

Дата и время проведения проверки:

15.09.2016 с 10 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. - 2 часа

22.09.2016 с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. - 1 час

Общая продолжительность проверки: 3 часа

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска» 10.08.2016

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Натанин Вадим Олегович – старший инспектор ОНДиПР №3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

При проведении проверки присутствовали: Иттерман Ирина Викторовна – заведующий МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска»

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здание детского сада)

здание детского сада двухэтажное, II степени огнестойкости, фундамент из железобетонных блоков, наружные стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля мягкая плоская. Освещение электрическое, отопление центральное водяное. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом диаметром 51 мм, 7 ПК, испытан на водоотдачу. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 3-го типа. На втором этаже расположено четыре групповые ячейки, на первом три групповые ячейки. Подъезд к территории свободен. Год ввода здания в эксплуатацию – 1988 г. Площадь здания 1561,6 кв.м.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п./п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В перекрытии отделяющем первый этаж от подвала имеются зазоры в месте пересечения противопожарных преград коммуникациями.	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска», заведующий Иттерман И.В.
2.	Огнетушитель № 3, имеющий полную массу менее 15 кг, на первом этаже установлен таким образом, что его верх расположен на высоте 1,68 м от пола.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон №123-ФЗ), п. 4.2.7 СП 9.13130.2009	МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска», заведующий Иттерман И.В.
3.	Двери, ведущие в лестничную клетку, расположенную на первом этаже, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворе.	ст. 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска», заведующий Иттерман И.В.
4.	Расход воды на пожаротушение в системе внутреннего противопожарного водопровода составляет менее 2,5 л/с (согласно акта испытаний ВПВ на работоспособность от 08.07.2016 г. ООО «Алгоритм пожарной безопасности»).	ст. 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4.1.1 СП 10.13130.2009	МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска», заведующий Иттерман И.В.


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____ - _____

Нарушений не выявлено _____ - _____

При проведении проверки использовались: рулетка металлическая тип Р10УЗК ГОСТ 7502
(фото/видеосъемка, измерительные и другие приборы)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ГПН по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 903/1/1 от 22.09.2016

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору, Старший инспектор ОНДиПР № 3 Натанин Вадим Олегович

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Заведующий МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска» Итгерман Ирина Викторовна

« 22 » 09 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон «Доверия» МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99, телефон «Доверия» Уральского регионального центра (343) 371-99-99