

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической деятельности Главного управления
МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-72-05, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности № 3

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон 8(351) 791-29-64,

электронный адрес: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности № 3

по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 1, каб. 4

(место составления акта)

«30» июня 2015г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)

№ 951

по адресу: г. Челябинск, ул. Дегтярева, 42

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора ОНД № 3 по
пожарному надзору Мякушко Людмилы Александровны № 951 от 17.06.2015 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением интеллектуального, художественно-эстетического направления
развития воспитанников №22 г. Челябинска

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Дата и время проведения проверки:

30.06.2015 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. (Продолжительность проверки 30 мин.)

30.06.2015 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 30 мин.)

Общая продолжительность проверки составила 1 час 00 минут

Акт составлен: отделом надзорной деятельности № 3 УНДиПР Главного управления МЧС Рос-
сии по Челябинской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

22.06.2015 г. в 09 час. 00 мин. заведующий МБДОУ ДС № 22 Иттерман И.В.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения
к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если
имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: инспектор ОНД № 3 Соколова Ирина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения
к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если
имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовала: заведующий МБДОУ ДС №22 Иттерман И.В.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в
случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика объекта:

Класс функциональной пожарной опасности (Ф 1.1) детский сад.

Объект защиты МБДОУ ДС №22 по адресу ул. Дегтярёва, 42 представляет собой отдельно стоящее 2-х этажное здание, согласно технического паспорта построено в 1988 году, реконструкций, перепланировок и объёмно-планировочных изменений не проводилось, согласно предоставленной справки заведующего МБДОУ ДС № 22 Иттерман И.В. Занимаемая площадь 870,3 кв.м. Фундамент из железобетонных блоков. Наружные стены кирпичные, перекрытия кирпичные, гипсолитовые, кровля – плоская, рубероид в 2 слоя. Отопление центральное водяное. Здание электрифицировано. Здание обеспечено ВПВ (7 ПК).

АПС и система оповещения смонтированы, техническое обслуживание проводится ежемесячно ООО СЦ «МИГ» (договор ТО № 75 от 01.02.2015г.), с отметкой в журнале проверок. На объекте смонтирован ПАК «Стрелец-Мониторинг», техническое обслуживание проводится ООО ИТЦ «СпецМонтаж» (договор подряда №628 от 12.01.2015г). В момент проведения проверки автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в рабочем режиме. Проезды и подъезды к зданию свободны.

Распорядительными документами по организации установлен противопожарный режим, назначены лица, ответственные за пожарную безопасность.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что п.1 Предписания № 724/1/1-1 от 17.06.2014г. снимается с надзора, а именно:

- Наружная пожарная лестница 3-го типа ведущая из групповой ячейки «Фиалка», «Клубничка», «Ромашка», «Василек» выполнена на расстоянии менее одного метра от оконных проемов (данное нарушение обосновано ФЗ - 123 от 22.07.2008г. п.1 ч.1 ст. 151, ч.3, ч.4 ст. 4, СП 1.13130.2009 п. 4.4.2), согласно п. 4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в случае, если положениями указанного Федерального закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию до дня вступления в силу соответствующих положений Федерального закона, применяются ранее действующие требования, а именно СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения», в котором данное требование отсутствует, поэтому исходя из вышеперечисленного указанный пункт нарушения снимается с надзора.

• Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

• Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора:

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

пункт 1 предписания № 724/1/1-1 от 17.06.2014г. снят с надзора.


• Нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
ОНД № 3 по пожарному надзору
капитан внутренней службы



И.С. Соколова

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

И.В. Иттерман Зав. АБДОУ № 22

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

« 30 » 06 2015

И.С.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Акт направлен: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)