

ОНДиПР № 3 ГУ МЧС России
по Челябинской области

Заведующего МБДОУ
«ДС № 22 г. Челябинска»
И.В. Иттерман

Отзыв

По результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности в МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска» 25.05.2021 г. государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору Соколовой И.С. составлен протокол № 1040 об административном правонарушении в отношении юридического лица - МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска», по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

По выявленным фактам нарушений поясняю:

1. Открывание двери эвакуационного выхода, ведущего из помещения музыкального зала в общий коридор первого этажа, изменено, в настоящий момент дверь открывается по направлению выхода из здания. Фото прилагается.

2. Найдена техническая документация на действующие системы противопожарной защиты. Копия прилагается.

На основании изложенного, учитывая, что отсутствуют какие-либо неблагоприятные последствия, которые могли бы нарушить охраняемые общественные правоотношения, отсутствие своевременного достаточного финансирования Учредителем МБДОУ на цели приведения помещений учреждения требованиям пожарной безопасности, руководствуясь пояснениями Верховного Суда (Бюллетень Верховного Суда № 6 от 27.09.2006 г.)

прошу ограничиться наложением санкции в виде предупреждения в отношении юридического лица МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска».

Заведующий
МБДОУ «ДС № 22 г. Челябинска»



И.В. Иттерман